

# 下水処理場からの放流状況について

平成24年8月から平成25年7月の放流量及び水質

項目	単位	排出基準	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	平均	最大	最小
日平均放流量	m <sup>3</sup> /日	1系	5,855	6,421	6,252	5,371	5,688	5,056	5,013	5,359	6,225	5,850	6,420	5,639	5,762	6,421	5,013
		2系	13,895	14,913	15,808	16,882	15,675	16,067	16,041	14,727	15,284	14,901	15,845	15,012	15,421	16,882	13,895
		計	19,750	21,334	22,060	22,253	21,363	21,123	21,054	20,086	21,509	20,751	22,265	20,651	21,183	22,265	19,750
水素イオン濃度 (pH)		5.8~8.6	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8
			6.9	6.9	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	20以下	7.00	6.53	6.49	6.20	6.95	7.03	7.30	7.14	6.38	6.15	5.73	6.28	6.60	7.30	5.73
			6.92	6.41	6.70	6.27	7.14	7.12	7.42	7.56	6.45	6.48	5.91	6.51	6.74	7.56	5.91
浮遊物質 (SS)	mg/L	40以下	1.16	1.06	0.88	1.00	1.04	1.34	1.81	1.62	1.81	1.40	1.57	1.27	1.33	1.81	0.88
			1.69	1.63	1.75	1.80	1.77	1.96	2.19	2.29	1.73	2.25	2.11	1.75	1.91	2.29	1.63
全窒素	mg/L	20以下	8.27	7.94	9.13	8.40	9.40	9.84	10.71	9.01	8.09	8.08	8.11	7.81	8.73	10.71	7.81
			4.77	5.50	6.57	6.44	7.35	7.63	8.98	7.29	7.27	5.97	5.38	5.18	6.53	8.98	4.77
全リン	mg/L	1以下	0.11	0.10	0.09	0.11	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.10	0.13	0.06
			0.21	0.28	0.18	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.16	0.17	0.15	0.28

備考： 記載した数値は、平均、最大、最小を除き、各月の平均値です。

平均、最大、最小はいずれも表中の数値をもとに項目ごとに算出したものです。