

下水処理場からの放流状況について

平成25年8月から平成26年7月の放流量及び水質

項目	単位	排出基準	処理系	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	平均	最大	最小
日平均放流量	m ³ /日		1系	5,522	5,810	6,330	5,812	5,912	5,849	6,388	5,693	5,965	6,035	6,292	5,943	5,963	6,388	5,522
			2系	14,400	15,216	20,103	15,088	15,362	14,993	17,916	16,905	16,766	16,089	18,493	15,178	16,376	20,103	14,400
			計	19,922	21,026	26,433	20,900	21,274	20,842	24,304	22,598	22,731	22,124	24,785	21,121	22,338	26,433	19,922
水素イオン濃度(pH)		5.8~8.6	1系	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8
			2系	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	20以下	1系	6.48	6.45	6.29	6.72	7.26	7.60	7.51	7.87	7.25	6.67	6.26	6.83	6.93	7.87	6.26
			2系	6.65	6.51	6.07	6.51	6.83	7.01	6.83	7.33	6.93	6.58	6.36	7.14	6.73	7.33	6.07
浮遊物質(SS)	mg/L	40以下	1系	1.22	1.21	1.68	1.44	1.77	2.07	2.81	2.54	2.12	1.05	0.63	0.68	1.60	2.81	0.63
			2系	1.63	1.89	1.90	1.80	2.03	2.07	2.40	2.27	2.26	1.69	1.39	1.61	1.91	2.40	1.39
全窒素	mg/L	20以下	1系	8.22	9.16	8.72	9.85	10.49	10.00	10.28	9.86	8.34	8.58	8.06	8.46	9.17	10.49	8.06
			2系	6.49	6.81	6.46	7.32	9.43	8.86	9.53	9.01	6.48	7.17	5.87	6.21	7.47	9.53	5.87
全リン	mg/L	1以下	1系	0.11	0.11	0.29	0.13	0.13	0.13	0.29	0.20	0.15	0.10	0.08	0.08	0.15	0.29	0.08
			2系	0.20	0.16	0.16	0.18	0.13	0.16	0.23	0.16	0.13	0.13	0.12	0.14	0.16	0.23	0.12

備考: 記載した数値は、平均、最大、最小を除き、各月の平均値です。

平均、最大、最小はいずれも表中の数値をもとに項目ごとに算出したものです。

排出基準の根拠法令について、水素イオン濃度(pH)及び浮遊物質(SS)の項目は、下水道法施行令第六条によるものであり、

化学的酸素要求量(COD)、全窒素、及び全リンの項目は、水質汚濁防止法第7次総量規制によるものです。