

木更津市公共下水道施設等維持管理業務委託（包括的民間委託）
質問及び回答

No	書類名	質問内容	回答
1	受託者 募集要領	法的資格者ア～カは、有資格者が必要とされる業務を実施する際に配置致します。よろしいでしょうか。	問題ありません。
2	業務要求 水準書	収集運搬費の検収は、汚泥処理業者の発行する計量証明書でよろしいでしょうか。	運搬の契約単価がわかる資料(契約書の写し等)及び汚泥処理業者の発行する計量証明書で検収を行います。
3	業務要求 水準書	台風に伴う大雨や局所的豪雨等の影響により、流入水量が増加した場合、緊急的措置として流入ゲートの操作を行う必要があると考えます。監督員と協議後の操作でよろしいでしょうか。	緊急的措置として流入ゲートの操作を行う場合には監督員と協議後に操作を行っていただきます。ただし、休日及び夜間において監督員と連絡が取れない場合には、受託者の判断により操作を行っていただきます。
4	業務要求 水準書	岩根ポンプ場の天井クレーンは、使用休止中となっております。設備修繕の際に必要となった場合、貴市費用にて再落成を行って頂くものと考えてよろしいでしょうか。	本市が行う工事にて岩根ポンプ場の天井クレーンを使用する場合には、市が再落成に係る費用を負担いたします。受託者が行う修繕において使用する場合には、修繕費にて再落成に係る費用を負担願います。
5	業務要求 水準書	大久保第2中継所と金田西中継ポンプ場の非常用発電機については、製造業者推奨の年次点検を受託者が、実施する必要がないものと考えてよろしいでしょうか。	大久保第2中継所と金田西中継ポンプ場の非常用発電機については、年次点検の実施は不要です。