

年 月 日

改 修 報 告 書

木更津市消防長 様

届出者

住 所 木更津市潮見 2 - 1

氏 名 株式会社木更津消防

代表取締役 木更津 太朗

電 話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

年 月 日、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき、下記の防火対象物の
消防用設備等について点検したところ、下記のとおり不良事項がありました。ついては、
その改修状況及び改修計画を報告します。

防火対象物	名 称	ファイヤーホテル	用 途	(5) 項イ
	所 在 地	木更津市潮見 2 - 1		
不 良 事 項		改 修 状 況 及 び 改 修 計 画		
1 自動火災報知設備の警戒区域図がない 2 正面玄関の誘導灯不点灯		1 〇〇年〇月〇日に設置済み。 2 〇〇年〇月末までに改修予定です。		
※ 消防用設備等（特殊消防用設備等） 点検結果報告書を参照し、不良事項を全 て記載してください。		※ 不良事項に対応する改修状況等を 記載してください。		
施工業者等の名称				
施 工 者 氏 名				