

火災事例

建物火災（スプレー缶）

火災概要

一般住宅の台所内で出火し、建物及び家財などの収容物が焼損した建物火災です。
なお、この火災で家人はやけどを負いました。



焼損した台所

原因

料理中にシンク内でスプレー缶のガス抜きをして、スプレー缶のガスが噴出し、料理中のコンロの火に引火し出火したものです。



膨張したスプレー缶

類似火災の防止対策

- スプレー缶は、火気のある場所の近くで使用しない。
- スプレー缶は、最後まで中身を出し切ってから廃棄する。
- スプレー缶に穴をあける際は、火気のない風通しの良い屋外で行う。



住宅用消火器の設置

住宅用消火器を設置していたものの、この火災では使用方法が分からず、使用できませんでした。

もし、使用できていたら被害は少なくなっていたかもしれません。

住宅用消火器の設置と合わせて使用方法の確認をしましょう。



使用できなかった消火器



※消火器の種類によってはホースがないものもあります。必ず、使用する消火器の使用方法を確認しましょう。

消火器の取り扱いについて動画で解説しています。

詳しくは、画像をクリックしてください。



火災を未然に防ぎましょう！

